



DIRECTIVES

Les cellules avec ce format (trame bleue) peuvent être sélectionnées et doivent être complétées pour que l'outil fonctionne correctement. Il est ESSENTIEL de cliquer sur le bouton « Validation » qui se trouve au début ou à la fin pour indiquer que la saisie du bâtiment est complétée et ainsi, avoir un nouveau formulaire pour le prochain bâtiment.

2. RENSEIGNEMENTS SUR L'ÉCOLE ET LA COLLECTE DE DONNÉES

2.1 Identification du bâtiment

Code-bâtiment	781040
Nom du bâtiment	L'Assomption
Adresse	1303, rue Principale
Municipalité	Saint-Édouard-de-Fabre

2.2 Caractéristique du bâtiment

Nombre de classes totales	4
Type de ventilation	1- Naturel

2.3 Information sur l'heure d'ouverture de la ventilation mécanique du bâtiment et les conditions météorologiques extérieurs

Moment de la journée	Date de la collecte	Heure d'ouverture de la ventilation mécanique	Heure des informations	Mesure extérieure		Informations provenant du site de Météomédia		
				Niveau du taux de CO ₂ à l'extérieur (ppm)	Température extérieure (°C)	Humidité relative extérieure (%)	Vitesse du vent (km/h)	Direction des vent
1	18 janvier 2021	0:00	10:15	411	-18	75	15	No
2	18 janvier 2021	0:00	0:00	0	0	75	15	No
3	18 janvier 2021	0:00	0:00	0	0	75	15	No
4	18 janvier 2021	0:00	0:00	0	0	75	15	No

3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes)

3.1 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	109
Niveau scolaire du groupe	Maternelle 5 ans
Superficie de la salle de classe (m ²)	65
Type de fenêtres	coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	10

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	10:40	11:20	11:40
Nombre d'occupants	0	15	15
Ouverture de la porte et des vasistas	porte ouverte	fermé	fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	4
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	20
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	75
Taux de CO ₂ (ppm)	1 387	1 210	1 020
Humidité relative (%)	20	17	14
Température (°C)	21	21	21

3.2 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	204
Niveau scolaire du groupe	Primaire 1
Superficie de la salle de classe (m ²)	61
Type de fenêtres	coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	5

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	10:43	11:22	11:42
Nombre d'occupants	1	18	18
Ouverture de la porte et des vasistas	porte ouverte	fermé	fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	1	3
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	20	40
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	25	50
Taux de CO ₂ (ppm)	766	1 100	1 235
Humidité relative (%)	20	22	23
Température (°C)	21	21	22

3.3 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	207
Niveau scolaire du groupe	Primaire 2
Superficie de la salle de classe (m ²)	60
Type de fenêtres	coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	5

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	10:44	11:26	11:46
Nombre d'occupants	1	16	16
Ouverture de la porte et des vasistas	porte ouverte	porte ouverte	fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	3	3	3
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	120	162	182
% d'ouverture moyen des fenêtres	50	50	50
Taux de CO ₂ (ppm)	980	1 100	1 065
Humidité relative (%)	18	18	16
Température (°C)	22	22	22

3.4 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	208
Niveau scolaire du groupe	Primaire 1
Superficie de la salle de classe (m ²)	61
Type de fenêtres	coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	5

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	10:46	11:28	11:48
Nombre d'occupants	1	16	2
Ouverture de la porte et des vasistas	fermé	fermé	porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	1	5
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	120	140
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	25	50
Taux de CO ₂ (ppm)	1 050	1 395	890
Humidité relative (%)	23	23	19
Température (°C)	22	22	22